

Beschlussvorlage Nr. 001/2023	Dez/Amt: II / 60.		
	Bearbeiter: Henschel, Petra		
	Status: öffentlich		

	Beteiligte Bereiche: I., II., 20., 32.		
Beratungsfolge	Status	Termin	Behandlung
Bauausschuss	öffentlich	09.02.2023	Beschlussfassung

Betreff:

Straßenbau und Ersatzneubau Mischwasserkanal Lessingstraße
- Vergabe Bauleistungen Nachtrag

Beschlusstext:

Der Bauausschuss der Stadt Heidenau beschließt, die Leistungen des 8. Nachtragsangebotes vom 13.01.2023 an die Firma

Bistra Bau GmbH & Co. KG
Dresdener Straße 63
01877 Schmölln-Putzkau

zu vergeben.

Abstimmungsergebnis:			
Gremium (Beratungsfolge)	1.	2.	
Anwesend			
JA-Stimmen			
NEIN-Stimmen			
Enthaltungen			
zugestimmt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
abgelehnt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
zurückgestellt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Weiterleitung ohne Beschluss	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schriftführer (Unterschrift)			

Finanzielle Auswirkungen:

Ja

Auswirkungen auf den Haushalt	HH-Jahr: 2022
Buchungsstelle :	54.10.01.10 / 422120 / 00016
Beträge in €	
• Mittel stehen haushaltsseitig zur Verfügung	45.000,00
• Mittelbedarf	33.430,08
Buchungsstelle:	53.80.01.01 / 090910 / 06702
• Mittel stehen haushaltsseitig zur Verfügung inkl. HH-Rest	4.750,10
• Mittelbedarf	0,00

Bemerkungen zu finanziellen Auswirkungen

keine

Erläuterung:

Die Vergabe der Bauleistungen erfolgte am 24.02.2022 mit Beschlussvorlage 012/2022 in Höhe von 577.320,46 € brutto.

Grundlage der Planung für die Verwertung des Aushubmaterials war das Baugrundgutachten des Baugrundinstitut Richter aus Bautzen vom 18.01.2021. Die Mischproben der vier damals vorgenommenen Aufschlüsse haben dabei keine Grenzwertüberschreitung bei Schwermetallen ergeben, so dass eine Zuordnung nach LAGA (Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Abfall) in die Zuordnungsklassen Z 0 bzw. Z 1.1 vorgenommen wurde. Diese Zuordnung war Gegenstand der Ausschreibung.

Die nicht wiedereinbaufähigen Aushubmassen wurden von der Firma Bistra Bau GmbH auf dem Lagerplatz hinsichtlich Massen des Packlagers und sonstiger Aushubmassen separiert und vor der Entsorgung nochmals beprobt, um einen entsprechenden Nachweis bei der Annahmestelle zu haben. Dabei ergab sich eine Zuordnung in die Klassen Z 1.2 bzw. Z 2 und > Z 2. Die Entsorgung der ausgeschriebenen Massen wurde durch die Baufirma für die Deponie Nentmannsdorf kalkuliert. Diese Deponie nimmt jedoch kein höher belasteteres Material an, so dass ein anderer Entsorgungsweg zur Deponie der Fa. Frauenrath in Bretnig erforderlich wurde.

Das Ingenieurbüro ACI hat den Nachtrag dem Grunde und der Höhe nach geprüft und bestätigt.

Es wird empfohlen, das Nachtragsangebot 8 der Firma Bistra Bau GmbH Co. KG in Höhe von 33.430,08 € anzunehmen.

Anlagen:

keine

Bürgermeister

Diese Vorlage wird nach Unterzeichnung des Originaldokuments ohne Schriftzug des Zeichnungsberechtigten für die digitale Gremienarbeit bereitgestellt! Nur das Original der Vorlage trägt eine Unterschrift!